

Lubliniec, dnia 25 kwietnia 2012 r.

ZSZ.210.926.2012

***Do wszystkich Wykonawców biorących udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.
„Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu”***

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, informuję, iż Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej przekazuje treść pytania wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie:

W opisie do instalacji c.o. podano wykonanie instalacji z rur PP typu TECE łączonych przez zgrzewanie.

W projekcie na rysunkach podano rury o grubości ścianek jak dla rur wielowarstwowych łączonych przy pomocy kształtek zaciskanych.

W przedmiarze podano rury TECE flex – są to rury łączone przez zaciskanie a nie zgrzewanie.

Prosimy o skorygowanie przedmiaru robót w zakresie opisu, który powinien ujmować instalacje z rur wielowarstwowych np. firmy TECE łączonych przy pomocy kształtek zaciskanych.

Odpowiedź:

Do oferty należy przyjąć wykonanie instalacji c.o. z rur wielowarstwowych typu TECE łączonych przy pomocy kształtek zaciskanych.

Z upoważnienia Dyrektora Szkoły


Wicedyrektor Szkoły