

Lubliniec, dnia 27 kwietnia 2012 r.

ZSZ.210.926.2012

***Do wszystkich Wykonawców biorących udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.
„Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu”***

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, informuję, iż Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej przekazuje treść pytania wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie 1.

Dotyczy poz. nr 113 – Proszę o podanie wymiarów parapetów wew. grubości i szerokości oraz rodzaju konglomeratu kamiennego.

Odpowiedź:

Parapety wewnętrzne z konglomeratu marmurowego grubości 30 mm w kolorze jasnoszarym.

Pytanie 2.

Dotyczy poz. nr 88, 89, 90, 91 – Proszę o podanie gr warstwy spadkowej keramzytobetonu (gr maximum i minimum) ponieważ z pozycji w zamieszczonym przedmiarze przy przyjętych krotnościach (-5,-10) otrzymujemy wartość ujemną.

Odpowiedź:

Grubość warstwy spadkowej z keramzytobetonu: gr. maximum = 17 cm, grubość minimum = 7 cm. Na powierzchni koryt zbiorczych bez warstwy keramzytobetonu.

Pytanie 3.

Brak w przedmiarze pozycji na dostawę i montaż zbrojenia podkładów cementowych posadzki parteru, piętra i II piętra siatką. Czy ująć, gdzie i w jakiej ilości, proszę o podanie średnicy prętów oraz rozstawu oczek?

Odpowiedź:

Nie ujmować.

Pytanie 4.

Brak w przedmiarach pozycji na wykonanie terenu zielonego. Czy ująć i w jakiej ilości?

Odpowiedź:

Wykonanie terenu zielonego nie jest objęte zamówieniem. Należy uporządkować i wyrównać teren przy wykorzystaniu ziemi uzyskanej z robót ziemnych, które będą prowadzone na terenie budowy.

Pytanie 5.

Brak w przedmiarach wykonania elewacji wschodniej starej części budynku. Czy ująć i w jakiej ilości?

Odpowiedź:

Elewacja wschodnia starej części budynku nie będzie wykonywana.

Pytanie 6.

Brak w przedmiarach wg PT pozycji na dostawę i montaż dźwigu. Czy należy go ująć w wycenie?

Odpowiedź:

Zamówienie nie obejmuje dostawy i montażu dźwigu. Nie należy ujmować w wycenie.

Pytanie 7.

Brak w przedmiarach pozycji na dostawę i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych. Czy ująć, w jakiej ilości oraz jaki zastosować materiał czy malowane proszkowo czy stal nierdzewna?

Odpowiedź:

Uchwyty dla niepełnosprawnych wykonać ze stali nierdzewnej w ilości 4 sztuk zgodnie z rysunkiem rzutu parteru nr 1Aw.

Pytanie 8.

Proszę o podanie wymiarów wycieraczek stalowych.

Odpowiedź:

Zamówienie obejmuje dostawę i montaż dwóch sztuk wycieraczek stalowych: przed wejściem głównym do szkoły od ulicy Klonowej o wymiarze 196x70 cm oraz przed wyjściem ewakuacyjnym (drzwi DZ na rys. nr 1Aw) o wymiarze 120x70 cm

Pytanie 9.

Proszę o zamieszczenie zestawienia materiałów do projektów sanitarnych i elektrycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający umieścić i udostępnić wszystkie posiadane i niezbędne do wykonania zamówienia dokumenty i rysunki na stronie internetowej.

Pytanie 10.

Czy do oferty należy dołączyć kosztorysy ofertowe w wersji uproszczonej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie żąda kosztorysów ofertowych. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym.


Pytanie 11.

Czy Zamawiający przekaze Wykonawcy po podpisaniu umowy zatwierdzoną dokumentację projektową i w ilu egzemplarzach?

Odpowiedź:

Zamawiający przekaze Wykonawcy 1 egz. zatwierdzonego projektu budowlanego z pozwoleniem na budowę

WICEDYREKTOR SZKOŁY


mgr Paweł Mzyk